

תאריך הדפסה: 12/11/25
תאריך אישור: 12/11/25 18:23

חזן מרכז להדברה וחיטוי מי שתייה בע"מ
ת.ד. 1147
ענו העתיקה 24501

תעודת בדיקה SO25146760

אתר קליטה: ברלב

תאריך דוח: 12/11/25

מספר דגימות: 14

תאור דוגמאות (#): בית חולים שמאל הרופא-מים חמים ליגיונלה

תאריך קליטה: 30/10/25

תאריך דיגום: 30/10/25

שם דוגם: לקוח- אסעד עבד אלהאדי - מי שתייה
רמה
שעת דיגום: 07:00
שעת הגעה: 13:15

תאור מצב דגימה: מקור

חומר לבדיקה: מים חמים-מוסדות רפואה

תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
מספר דגימה: SO25146760/1, נקודת דיגום: שמאל הרופא סיעודי מורכב 1 כיור צד גדול קרים NW00013867				
תיאור דוגמא: שמאל הרופא סיעודי מורכב 1 כיור צד גדול קרים 4				
100	55	< 100	CFU per 1 L	ליגיונלה כמותית-ISO
1		58.0	°C	טמפ' המים
0.5		0.23	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
		0.15	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
מספר דגימה: SO25146760/2, נקודת דיגום: שמאל הרופא סיעודי מורכב מבנה 102 חדר 1 חמים NW00075367				
תיאור דוגמא: שמאל הרופא סיעודי מורכב מבנה 102 חדר 1 חמים 6				
100	55	< 100	CFU per 1 L	ליגיונלה כמותית-ISO
1		58.0	°C	טמפ' המים
0.5		0.18	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
		0.17	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
מספר דגימה: SO25146760/3, נקודת דיגום: שמאל הרופא שיקום 103 ראש מקלחת חדר 9 חמים NW00036813				
תיאור דוגמא: שמאל הרופא שיקום 103 ראש מקלחת חדר 9 חמים 8				
100	55	< 100	CFU per 1 L	ליגיונלה כמותית-ISO
1		60.0	°C	טמפ' המים
0.5		0.17	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
		0.13	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
מספר דגימה: SO25146760/4, נקודת דיגום: שמאל הרופא פנימית 105 ראש מקלחת חדר 12 חמים NW00013861				
תיאור דוגמא: שמאל הרופא פנימית 105 ראש מקלחת חדר 12 חמים 10				
100	55	< 100	CFU per 1 L	ליגיונלה כמותית-ISO
1		59.0	°C	טמפ' המים
0.5		0.20	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
		0.14	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
מספר דגימה: SO25146760/5, נקודת דיגום: שמאל הרופא מונשמים 106 ראש מקלחת חדר 9 חמים NW00013868				
תיאור דוגמא: שמאל הרופא מונשמים 106 ראש מקלחת חדר 9 חמים 12				
100	55	< 100	CFU per 1 L	ליגיונלה כמותית-ISO
1		59.0	°C	טמפ' המים
0.5		0.27	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
		0.16	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
מספר דגימה: SO25146760/6, נקודת דיגום: שמאל הרופא פנימית 107 ראש מקלחת חדר 12 חמים NW00013870				
תיאור דוגמא: שמאל הרופא פנימית 107 ראש מקלחת חדר 12 חמים 14				
100	55	< 100	CFU per 1 L	ליגיונלה כמותית-ISO
1		60.0	°C	טמפ' המים
0.5		0.17	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
		0.14	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
מספר דגימה: SO25146760/7, נקודת דיגום: שמאל הרופא פנימית 109 ראש מקלחת חדר 10 חמים NW00013872				
תיאור דוגמא: שמאל הרופא פנימית 109 ראש מקלחת חדר 10 חמים 16				
100	55	< 100	CFU per 1 L	ליגיונלה כמותית-ISO
1		60.0	°C	טמפ' המים
0.5		0.22	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
		0.17	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
מספר דגימה: SO25146760/8, נקודת דיגום: שמאל הרופא - קו אספקה חמים מבנה 104 NW00088325				
תיאור דוגמא: שמאל הרופא - קו אספקה חמים מבנה 104 17				
100	55	< 100	CFU per 1 L	ליגיונלה כמותית-ISO
1		60.0	°C	טמפ' המים
0.5		0.17	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
		0.10	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
מספר דגימה: SO25146760/9, נקודת דיגום: שמאל הרופא - קו חזרה חמים מבנה 104 NW00088326				
תיאור דוגמא: שמאל הרופא - קו חזרה חמים מבנה 104 18				
100	55	< 100	CFU per 1 L	ליגיונלה כמותית-ISO
1		59.0	°C	טמפ' המים
0.5		0.21	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
		0.10	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
מספר דגימה: SO25146760/10, נקודת דיגום: שמאל הרופא - שיקום א מבנה 104 חדר 4 חמים NW00088327				
תיאור דוגמא: שמאל הרופא - שיקום א מבנה 104 חדר 4 חמים 20				
100		< 100	CFU per 1 L	ליגיונלה כמותית-ISO

תאריך הדפסה: 12/11/25
תאריך אישור: 12/11/25 18:23

זמן מרכז להדברה וחיטוי מי שתייה בע"מ
ת.ד. 1147
ענף העתיקה 24501

תעודת בדיקה SO25146760

תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
1	55	60.0	°C	טמפ' המים
0.5		0.18	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
		0.10	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
מספר דגימה: SO25146760/11, נקודת דיגום: שומאל הרופא - שיקום ב מבנה 104 חדר 14 חמים NW00088329				
תיאור דוגמא: שומאל הרופא - שיקום ב מבנה 104 חדר 14 חמים 22				
100	55	< 100	CFU per 1 L	ליגיולה כמותית-ISO
1		60.0	°C	טמפ' המים
0.5		0.20	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
		0.10	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
מספר דגימה: SO25146760/12, נקודת דיגום: שומאל הרופא קו מחלק קצר חמים NW00070989				
תיאור דוגמא: שומאל הרופא קו מחלק קצר חמים 23				
100	55	< 100	CFU per 1 L	ליגיולה כמותית-ISO
1		60.0	°C	טמפ' המים
0.5		0.29	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
		0.22	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
מספר דגימה: SO25146760/13, נקודת דיגום: שומאל הרופא קו חוזר ארוך חמים NW00013863				
תיאור דוגמא: שומאל הרופא קו חוזר ארוך חמים 24				
100	55	< 100	CFU per 1 L	ליגיולה כמותית-ISO
1		61.0	°C	טמפ' המים
0.5		0.30	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
		0.13	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
מספר דגימה: SO25146760/14, נקודת דיגום: שומאל הרופא ו חוזר קצר חמים NW00013864				
תיאור דוגמא: שומאל הרופא ו חוזר קצר חמים 25				
100	55	< 100	CFU per 1 L	ליגיולה כמותית-ISO
1		58.0	°C	טמפ' המים
0.5		0.29	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
		0.11	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח

אבטחת איכות

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
9.2022	הנחיות משרד הבריאות למניעת ליגיולה	SM 2550	טמפ' המים
2013 (קובץ התקנות 7262)	התשע"ג-2013 (קובץ התקנות 7262)	נהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
9.2022	הנחיות משרד הבריאות למניעת ליגיולה	ISO 11731	ליגיולה כמותית-ISO
5/12	הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים- פרק המים - חוזר		עכירות-בדיקת שטח-לקוח

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025),
2	בהכרת משרד הבריאות

הערות

<p>א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.</p> <p>ב. הבדיקות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות (מסומנות בביאור 2 בטבלת אבטחת איכות בדוח זה).</p> <p>ג. תוצאות בדיקות מים ושפכים בהכרה ו/או בהסמכה יהיו תקפות רק במידה שנדגמו ע"י דיגום מוסמך.</p> <p>ד. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.</p> <p>ה. ההצגה על מידת ההתאמה לתקן אינה כוללת את אי הוודאות של הבדיקה.</p> <p>ו. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.</p> <p>ז. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.</p> <p>ח. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.</p> <p>ט. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוחו העדכני ביותר.</p> <p>י. דיגום מזון וניקיון סביבת עבודה מבוצעים עפ"י נהלי עבודה מסודרים אך אינם תחת ההסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.</p> <p>יא. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.</p> <p>יב. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.</p> <p>יג. נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)</p>
--

9

לילך סומר Ph.D.
מנהלת מקצועית-
מעבדה מיקרוביולוגית ומולקולרית
בדיקות מזון ומים

** סוף תעודה **